GEOsens GmbH
Gewerbestr. 14
79227 Schallstadt
Germany

T: +49 (0) 7664 9625 68
F: +49 (0) 7664 9625 77
Mail: info@geosens.de
Web: www.geosens.de

GEOsens GmbH ■ Gewerbestraße 14 ■ D-79227 Schallstadt

badenovaNETZE GmbH
Hr. Baratta
Tullastraße 61
79108 Freiburg

Projekt: 25.048a

Datum: 05.02.2026

Baugebiet Steiertenhof, Oberried

Einfluss des Hohlwegs auf die Standsicherheit der Baufelder

Sehr geehrter Herr Barratta,

ein Einfluss des Hohlwegs auf die Standsicherheit der Baufelder wird als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt, da der Hohlweg morphologisch oberhalb (= bergseitig) der Baufelder liegt und der Abstand zwischen Hohlweg und Baufelder mindestens 8 m beträgt.

Eine destabilisierende Wirkung solcher Geländeeinschnitte wäre eher zu erwarten, wenn der Einschnitt unterhalb respektive talseitig der Baufelder verlaufen würde.

Im Zuge der bauwerksbezogenen Baugrunduntersuchung und der Planung von Baugruben und Böschungen sollte dieser Sacherhalt nochmals geprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl. Geologe